



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.OC05.08172

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «БАШЕННЫЕ КРАНЫ УМ-2», Адрес: Россия, 440015, Пензенская область, город Пенза, улица Байдукова, дом 102, ИНН: 5835091487, ОГРН: 1115835001754, телефон: +7 8412 90-70-32, электронная почта: bkum2azs@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «БАШЕННЫЕ КРАНЫ УМ-2», Адрес: Россия, 440015, Пензенская область, город Пенза, улица Байдукова, дом 102, ИНН: 5835091487, ОГРН: 1115835001754, телефон: +7 8412 90-70-32, электронная почта: bkum2azs@gmail.com

ОРГАН ПО

СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдающего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «Максон», Россия, 125195, город Москва, улица Фестивальная, дом 41, корпус 1, этаж 1, помещение III, комната 14, ИНН: 7743343579, ОГРН: 1207700246577, email: maxon-cert@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.OC05

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Станции автомобильные заправочные и их модификации, выпускаемые по ТУ 28.99.39-001-90697720-2020. Серийный выпуск.

код ОКПД 2
28.99.39.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которым (которых) производится сертификация)

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение Таблица 21 – III степень огнестойкости. Предел огнестойкости ограждающих стеновых конструкций из окрашенных металлических листов толщиной от 0,7 мм до 3 мм, с заключенным между ними утеплителем из негорючей минеральной ваты плотностью 150 кг/м³ общей толщиной от 50 мм до 150 мм – EI30 по ГОСТ 30247.1-94. Предел огнестойкости бесчердачных покрытий (кровли) из окрашенных металлических листов толщиной от 0,7 мм до 3 мм, с заключенным между ними утеплителем из негорючей минеральной ваты плотностью 150 кг/м³ общей толщиной от 50 мм до 150 мм – RE15, при испытаниях под нагрузкой 320 кг/м² по ГОСТ 30247.1-94.

код ТН ВЭД
8413110000

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

Протокол испытаний №7578-НСС/ПБ-21 от 29.03.2021 Испытательная лаборатория ООО «НСС-ГРУПП» аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ04 от 2020-04-23

Сертификат соответствия интегрированной системы менеджмента ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015), ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001:2007)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№ С-РТЭ.004.СМ.00154 от 18.06.2020 года, срок действия до 17.06.2023 года, выдан ОС ООО «РПН-Сфера», рег. № РОСС RU.3969.04ЖПЯО

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 30.03.2021 по 29.03.2026



Руководитель органа

В.М. Павлов
подпись

В.М. Павлов
инициалы, фамилия

Эксперт

М.И. Егорова
подпись

М.И. Егорова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации